

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 118/1/1-4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 46 «Надежда»
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егорова от 19.07.2021 г. № 118/1/1-4 «Федеральное агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «22» июля 2021 г., и с 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 30 мин. «30» июля 2021 г., проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н., государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объекта по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Лауреатов, 63

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» Сивак И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
118/1/1	Допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противоподных дверей лестничных клеток.	п. 14 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподных дверей (устройств).	01.06.2022
118/1/2	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения	п. 54 ППР в РФ При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации	01.06.2022

	управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем. С-2000КДЛ, С2000-СП1, С2000-КПБ, прибор речевого оповещения «Рупор» – средний срок службы 10 лет.	изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	
118/1/3	Дверь на пути эвакуации из музыкального зала (помещение № 27, согласно техпаспорту) открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 52 123-ФЗ Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.06.2022
118/1/4	Дверь на пути эвакуации из хореографического зала (помещение № 28, согласно техпаспорту) открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 52 123-ФЗ Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.06.2022

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарном режиме».
3.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

