

**Информация об исполнении предписаний
Контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.07.2024**

1. В 2 квартале 2024 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):
 МЧС от "30" июля 2021 года № 118/1-4
 Ростпотребнадзор от "01" августа 2023 года № 12845; от "25" марта 2024 года № 5336; от "28" марта 2024 года № 5717
 Ростехнадзор от " " " " года № _____
 Иные контрольно-надзорные органы

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
1	2	3	4	5	6	7	8
118/1-4	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул. Давуратов, д.63	0	118/1/2	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем. С-2000КДЛ, С2000-СП1, С2000-КПБ, прибор речевого оповещения "Рупор", - средний срок службы 10 лет.	01.06.2022	Не выполнено: Установили новую ОПС (через УКРПС с августа 2023 года), но на обслуживание не приняли. Много замечаний. Отправлено информационное письмо в УКРПС.
Ростпотребнадзор							
5336	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул. Давуратов, д.63	9,2	1	В соответствии п. 1885, 1887 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" организовывать и обеспечить проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний (в гр. "Лагушки", "Полянка", "Пчёлки", пищеблоке и местах общего пользования).	29.03.2024	Выполнено
5717			0	2	В соответствии п. 1868, 1885, 1887 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" с целью прерывания путей передачи кишечной инфекции, организовывать и обеспечить проведение заключительной дезинфекции в группе "Умка", пищеблоке и местах общего пользования.	01.04.2024	Выполнено

12845	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул. Давурятов, д.63	9,8	1	Необеспечение унитазов в зоне санитарных узлов туалетов ДОУ индивидуальными сиденьями для каждого ребенка	01.08.2024	Выполнено: закуплены туалетные покрытия на унитаз.
			125	2	необорудование окон, открываемых в весенний, летний и осенний период,	01.08.2024	Выполнено: закуплены москитные сетки
			0	3	Отсутствие крышки на контейнере (мусоросборнике).	01.08.2024	Выполнено: изготовлена металлическая крышка на бак для сбора ТКО своими силами.

И.о. заведующего учреждением

Ю.М. Мухаметжанова

Мухаметжанова Юлия Михайловна

34-79-12